

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ" (АО "ОЗЭМИ")

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области, дата регистрации 28.01.1993 года, ОГРН: 1025601929803

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Оренбургская область, 462411, город Орск, улица Станиславского, дом 50, строение В, телефон: +73537376150, электронная почта: info@orskemi.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Щурина Владимира Борисовича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Подстанции трансформаторные комплектные наружной установки мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение 10 кВ, тип: КТПН. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3412-008-01395414-98

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД России, сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т. п.)

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 27.11.4

Код ТН ВЭД: 8537209100

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ". Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Оренбургская область, 462411, город Орск, улица Станиславского, дом 50, строение В, телефон: +73537376150, электронная почта: info@orskemi.ru, основной государственный регистрационный номер: 1025601929803

соответствует требованиям ГОСТ 14695-80 (СТ СЭВ 1127-78) "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия", пп.3.12, 3.14, 3.18, 3.19.3.20, 3.25, 3.32, ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", п. 4.14

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация о соответствии принята на основании:

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.SQS.K00208

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 21.10.2020

Декларация о соответствии действительна до 20.10.2023

М.П.



В. Б. Щурин

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.10HX37, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт", адрес места нахождения и фактический адрес: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, пом. I, комн. 7

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Дата регистрации: 21.10.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-RU.HX37.B.03036/20

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.



Д. И. Данилова

подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации