



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB54.B.00160/20

Серия **RU** № **0222054**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «РУСКОМСЕРТ». Место нахождения: 125362, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 7А, КОРПУС 6, ЭТ 1 КОМ 8, адрес места осуществления деятельности: 125362, РОССИЯ, Г Москва, проезд Строительный, д. 7А, кор.6, эт.1, ком.8 (офис 12), 8а (офис 12а), телефон: +7 9057376721, адрес электронной почты: os@ruskomsert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB54, дата регистрации 07.11.2019 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Орский завод электромонтажных изделий". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Оренбургская область, 462411, город Орск, улица Станиславского, дом 50, строение В, основной государственный регистрационный номер: 1025601929803, номер телефона: +73537376150, адрес электронной почты: info@orskemi.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Орский завод электромонтажных изделий". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Оренбургская область, 462411, город Орск, улица Станиславского, дом 50, строение В

ПРОДУКЦИЯ Низковольтное комплектное устройства: комплектные устройства, РУНН для КТП, панели распределительных щитов ЩО, шкафы силовые, распределительные ЩР, ШРС, шинная сборка, пункты силовые, распределительные ПР, ящики силовые, распределительные ЯВ, ЯБ, ЯР, щитки осветительные групповые, щитки этажные, блоки предохранитель-выключатель, разъединитель Р 35-45, ящики с блоками предохранитель-выключатель, блоки РПС, ящики уличного освещения
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3430-017-01395414-2003 "Устройства комплектные низковольтные. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 315/8-87 от 05.10.2020 года, выданного Испытательным центром Публичного акционерного общества "Морион", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22MO88. Акта анализа состояния производства № 0266/ЕАЭС от 09.09.2020 года. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.10.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 05.10.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Соловьева Яна Робертовна
(Ф.И.О.)

Вишин Сергей Юрьевич
(Ф.И.О.)